

Số: 0799-12/BB-TNĐMN-ĐL1

BIÊN BẢN THÍ NGHIỆM

Ngày: 26/09/2012
Trang: 1/1

I. ĐỐI TƯỢNG THỬ : **TỤ ĐIỆN 3 PHA**

II. THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

Loại tụ-Mã hiệu	: MKP
Công suất định mức ở 50Hz	: 30 kVAr
Điện áp định mức	: 440V
Nơi sản xuất-Năm sản xuất	: AENER-Châu Âu
Lý do thử nghiệm	: Theo yêu cầu của khách hàng
Thí nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 871-1/IEC 60831-1	
Khách hàng	: Công ty TNHH TM KT Đoàn Khanh
Nơi lắp đặt	:

III. SỐ LIỆU THÍ NGHIỆM :

ST T	Số nhận dạng	Thử cao áp 50Hz		Điện dung C μ F			R_{pd} k Ω			Ghi chú
		C - C 2.15U _{dm} /2s	C - V 3kV/10s	AB	AC	BC	AB	AC	BC	
01	103260912	Đạt	Đạt	247	247	247	114	232	114	

THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM :

Máy thử cao áp PC 88; Cầu đo điện dung; VOM số, Megomet SI 1054/2...


V. KẾT LUẬN : **01** tụ điện đạt tiêu chuẩn vận hành.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 09 năm 2012

NGƯỜI THÍ NGHIỆM

KIỂM TRA

GIÁM ĐỐC


Trương Văn Phúc

Hồng Mạnh Quang



KT. GIÁM ĐỐC
P. GIÁM ĐỐC


Phạm Hữu Nhân